


“D” TERVHEZ KIVITELEZÉS FOTÓI – MEGVALÓSULT ÁLLAPOT

Kaposmérő Ipari Park szennyvízátelő kivitelezési munkái:

Gépészeti szerelés DN80 Flygt szivattyúval szerelve
MOBA E16 átemelő MOBA-ÜPE aknafenek elem beépítésével





Kivitelező RWT Kft. műszaki adatok:

- 1db MOBA E16 ϕ 1,60m, $L_v=15$ cm Átemelő akna építészeti kivitelezése terv szerint, kütsüllyesztéses technológiával, acél vágóéllal, víz alatti kotrással, C30/37 víz alatti betonozással, MOBA-ÜPE D1300 aknafének elem beépítésével, az átemelő D150kN vb. födémébe 1db KO33L 800*1100mm ajtó beépítésével, kitermelt-kiszoruló föld helyszíni deponálásával – Átemelő felúszásra méretezve
- Átemelő vb. födémébe REBF-150 passzív szagtalanító cső-biofilter beépítése (gysz:36-2019-06-10667-2)
- Átemelő akna gépészeti gyártás – szerelése betervezett DN80 AVK szerelvényekkel (tolózár + golyós visszacsapó), KO36/KPE DN80/88,9 nyomócső, DN80/100 KO Y-idom és Flygt szivattyúk beépítésével
- Betervezett 2db FLYGT DX 3069.180 MT 234 DN80 csatlakozással P telepítő készlettel (gysz:1960850, 1960883)
- RTC-2 3,0kW-ig Villamos vezérlés Direkt indítással kültéri kivitelben, 1db Siemens LH300 analóg szintmérő és 1db vész-úszókapcsolós szintméressel helyszíni beüzemeléssel GSM/SMS kommunikációval (5db SIM számra küldött hibaüzenetek, naplózás, stb.)
- Villamos vezérléshez KO tartószerkezet gyártás és védőcsövezés vezérlőszekrényig
- Új KO úszókapcsoló és motorkábel tartók gyártása és beépítése
- M16 A2/A4 csavarok, anyák és lapos alátétek, IT tömitések, segédanyagok.

Készült: 2019. október 31.

RWT KFT.
 2800 Tatabánya, Fő tér 20.
 Tel./Fax: 34/312-789
 Adószám: 11764245-2-11


 Beszki Jár Zsolt