

---


"D" TERVHEZ KIVITELEZÉS FOTÓI – MEGVALÓSULT ÁLLAPOT

---

**Nyíregyháza HÜBNER csapadékátemelő kivitelezési munkái:**

Gépészeti szerelés előtti állapota:

$\phi 1,60\text{m}$  -  $H=5,80\text{m}$  –  $1,20*1,60\text{m}$  szerelvényakna



Kivitelező feladata: RWT Kft.

- **1db  $\phi 1,60\text{m}$ ,  $H=4,20\text{m}$   $L_v=15\text{cm}$ , Átemelő akna építészeti kivitelezése**
- **1db  $1,20 \times 1,60\text{m}$   $H=1,80\text{m}$ ,  $L_v=15\text{cm}$ , Szerelvényakna építészeti kivitelezése**
- Átemelő- és szerelvényakna **belső gépészeti gyártását, helyszíni szerelése KO36/KPE csövekkel, DN100 AVK szerelvényekkel** (tolózár, golyós visszacsapó szelep). Az átemelőben a nyomócső és a vezetőcsövek anyaga KO36 (1.4541 v. 1.4404) acélső. A szivattyúk talpidomainak és vezetőcső tartóinak beépítését, szerelési határ a szerelvényaknából közösített D110 KPE nyomócsővel
- **$Q=21\text{ l/s}$   $H=7,0\text{ m}$  alapadatokra merülő motoros búvárszivattyú beépítése WILO Rexa PROC10DA-516  $P_2= 3,45\text{ kW}$**
- **1db Kültéri RTC-2 4,0kW-ig típusú elektromos vezérlőszekrény** szivattyúkhöz  $700 \times 500 \times 200\text{ IP66}$  Schneider szekrényben az alábbi műszaki tartalommal: KO tartószerkezettel esővédő tetővel az átemelő palástjára rögzítve
  - 3+1db úszókapcsoló kezelésével {*vészminimum úszó (működés-engedélyezés)*, *vészmaximum úszó (fedővédelmi indítási funkcióval, ami Menüből Engedélyezhető/Tiltható)*}
  - A motorvezérlési, és védelmi funkciók, valamint a szervizriasztások, a Menüben beállíthatóak
  - A kétirányú SMS küldést (szünetmentes táppal), a vezérlőegység alapból tartalmazza (max 5 db telefonszámra).
  - Tartalmaz 1 db,  $\sim 230\text{ V}$  és 1 db  $400\text{ V}$  hálózati kimenetet aljzattal
  - Külső hibalámpa, összevont hibajelről ( $+24\text{V}$ , IP65)
- Új KO úszókapcsoló és motorkábel tartók gyártása és beépítése
- M16 A2/A4 csavarok, anyák és lapos alátétek, IT tömitések, segédanyagok.

**MEGRENDELŐ  
MEGRENDELŐ**

## Szennyvízátemelő megvalósult állapota WILO szivattyúkkal:





Készült: 2019. november 08.

**RWT KFT.**  
2800 Tatabánya, Fő tér 20.  
Tel./Fax: 34/312-789  
Adószám: 11764245-2-11

*Beszkiár Zsolt*